

Таблица 2.

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Уровень освещенности площадки перед входом в машинное помещение менее 50 (0) лк	п.5.5.6.8 ГОСТ Р 53780-2010	1 месяц
2	Необходимо обновить надпись на дверях машинного помещения	п.4.3.г ГОСТ Р 53780-2010	1 месяц
3	Необходимо провести ремонт кровли машинного помещения	п.4.3.г ГОСТ Р 53780-2010	1 месяц
* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.			

Рекомендации


 / М. А. Березин /
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Директор
 ООО «УК «Роза ветров»
 / Е. С. Песоцкая /
 (подпись) (ФИО)

Начальник участка
 ООО «ОН Лифтс»
 / Б. В. Усачев /
 (подпись) (ФИО)